

Włocławek, dnia 11 listopada 2017 r.

### Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącego układu wentylacji na potrzeby pomieszczeń w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku realizowanego przez Centrum Kultury „Browar B.”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące przedmiaru na roboty elektryczne. Zamawiający działając zgodnie z art.38 ust.1 ustawy PZP, przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

#### Pytanie nr 1

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie.

Jak wynika z treści SIWZ dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż przedmiot postępowanie, a przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z salą taneczną, salami edukacyjnymi w budynku 0 oraz salą widowiskową w budynku 6. Proszę zatem o potwierdzenie czy chodzi o dozbrojenie w układy chłodzenia central BD3\_5500 obsługującej salę edukacyjne oraz BD6BIS\_16000 obsługującej salę widowiskową, czy może zakres jest szerszy? Pytam dlatego, że mowa jest też o sali tanecznej, dla której nie mamy wiedzy z jakiej centrali jest obsługiwana

#### Odpowiedź:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac związanych z salą taneczną, salami edukacyjnymi w budynku 0 oraz salą widowiskową w budynku 6. Sale edukacyjne oraz sala taneczna obsługiwane są przez tę sama centralę BD3\_5500.

DYREKTOR  
Centrum Kultury „Browar B.”  
*Lidia Pichocka-Witczak*